

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 60146767

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

Ausstellungsdatum

Date of Issue

0010--60326937 001

20.04.2020

(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
6850 Dornbirn
Austria

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Iftest AG
Schwimmbadstr. 43
5430 Wettingen
Schweiz

Prüfzeichen *Test Mark*



Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung

www.tuv.com
ID 1111220764

Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 62034:2012

IEC 61347-1:2015+A1

IEC 61347-2-11:2001+A1

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit

License Fee - Unit

Notbeleuchtungsgerät Automatisiertes Überwachungssystem für
batteriebetriebene Notbeleuchtungssysteme

/Automated monitoring system for battery operated
emergency lighting systems

Bezeichnung:	emCON	Art.-Nr.	22171087	10
/designation	LITECOM CCD	Art.-Nr.	28000258	1
	LITECOM CCD DALI-2	Art.-Nr.	22171127	1
	EXP LITECOM DALI-2 3 CH	Art.-Nr.	22171128	1

Bemessungsspannung: 110-240V

/rated voltage

Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz

/rated frequency

Bemessungsstrom: max. 300mA

/rated input

Umgebungstemperatur: ta: 0-50°C

/ambient temperature

13

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

