

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 60151547

Blatt *Sheet*
0002

Ihr Zeichen *Client Reference*
Thomas Fitz

Unser Zeichen *Our Reference*
0010-T.R.-60366162 003

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
09.06.2022 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
6850 Dornbirn
Austria

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Digital Elektronik GmbH Tamsweg
Johann-Kopfmüller-Straße 6
5580 Tamsweg
Österreich

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 50171:2001
EN 50178:1997

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Notbeleuchtungsgerät , Stromversorgungssystem für zentrales
Notbeleuchtungssystem

Zusätzliche Typbezeichnung / Additional type designation:

Bezeichnung: Controller nBox L, Art-Nr. 22 171 151
/designation
Eingangsspannung: 1/N/PE AC 220-240V 50/60Hz
/Input voltage
Ausgangsspannung: DC 48V
/Output voltage
Ausgangsstrom/Leistung: max 8.4 A / max. 400 W
/Output current/power

1

Anmerkung: Additionally a CoC UAE certificate exists for the
/Remark products (UY60163693 001 valid until 30.05.2024).
Batteries and functional safety not part of the
evaluation.
This has to be evaluated in end installation.

1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifizierungsstelle

