

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 60151547

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Ausstellungsdatum <i>Date of Issue</i>
Thomas Fitz	0010--60366162 001	04.05.2021 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
6850 Dornbirn
Austria

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Digital Elektronik GmbH Tamsweg
Johann-Kopfmüller-Straße 6
5580 Tamsweg
Österreich

Prüfzeichen *Test Mark*



Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung

www.tuv.com
ID 1111228841

Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 50171:2001
EN 50178:1997

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit *License Fee - Unit*

Notbeleuchtungsgerät , Stromversorgungssystem für zentrales
Notbeleuchtungssystem

Bezeichnung: /designation	Controller nBox S, Art.-Nr. 22 171 150	10
Eingangsspannung: /Input voltage	1/N/PE AC 220-240V 50/60Hz	
Bemessungsstrom: /rated current	max 2.6 A	
Ausgangsspannung: /Output voltage	DC 48V	
Ausgangsleistung: /Output power	max. 200W	
nBox S Module:	"nBox ACM"	Art.-Nr. 59 010 949
/nBox S modules	"nBox S PSU"	Art.-Nr. 59 010 950
	"nBox MBC"	Art.-Nr. 59 010 953
	"nBox OCM ELP 48V"	Art.-Nr. 22 171 152
	"nBox TR"	Art.-Nr. 22 171 417

10

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. V. Ebinghaus